

Børnenes Kontors Daginstitution  
Langelandsvej 10-12-14  
6705 Esbjerg Ø

Journal nr. 554

14-03-2022

### Vedrørende brandsyn afviklet af Michael Due Thomsen 01-01-2022

Synede objekter:

Daginstitutioner > 50 personer eller 10 sovende (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10 sovepladser begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Børnehave maks 50 - nummer 10 (4. Daginstitutionsafsnit til over 50 personer samt soverumsafsnit med over 10 sovepladser begge i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 (bkg. 2341))

Brandvæsenet har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Berit Lynghede, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

### Daginstitutioner > 50 personer eller 10 sovende

Regelgrundlag:

#### PÅBUD

##### 7.5.06 Slangevinde

Placering: Til højre for hovedindgangen

Lokation: Fællesrummet

Der er placeret en lejegård med legoklodser foran slangevinden. Slangevinden skal være let tilgængelig, og der må ikke placeres objekter foran den.



Udbedres senest: 21-03-2022

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/061b8c1b9c432052237af281d6df6d8e>

#### **NÆSTE BRANDSYN<sup>4</sup>**

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2023.

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Brandvæsnets afgørelse i medfør af brandsynet kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Nævnenes Hus (<https://naevneneshus.dk/>) inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klage over et påbud fritager ikke for at efterkomme dette. Klagemyndigheden kan bestemme, at en klage skal have opsættende virkning.<sup>5</sup>

Venlig hilsen

Michael Due Thomsen  
Beredskabsinspektør

- 
1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 9. December 2021 om brandsyn (brandsynsbekendtgørelsen).
  2. Jf. forvaltningsloven § 19.
  3. Jf. brandsynsbekendtgørelsens § 14.
  4. Brandsynsterminen er fastsat i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 6.
  5. Jf. byggelovens § 23 og 24.